

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 226 «Капитошка»**

Шолмова ул., д.17, г.Ульяновск, 432029

Тел./факс: 58-24-00/58-24-01, E-mail: mdou226@uom.mv.ru

ОКПО 25276476, ОКОГУ 32100, ОКАТО 7340137300, ОКОПФ 81

ИНН/КПП 7327017206/732701001

Лицевой счёт 20686Ч30240 в УФК по Ульяновской области

08.08.2018г. № 177

Начальнику Отдела надзорной
деятельности и ПР по
г.Ульяновску УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ульяновской
области
Евсиевичу А.Н.


Отчет о выполнении Предписания №106/1/74 от 28.04.2018 года.

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 226 «Капитошка» доводит до вашего сведения, что в исполнении Предписания №106/1/74 от 28.04.2018 года, выданного государственным инспектором г.Ульяновска по пожарному надзору Ферцевой А.П., в срок до 28.08.2018 года устранены следующие нарушения:

- ❖ Разработана инструкция по пожарной безопасности учреждения с указанием допустимого (предельного) количества людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (утверждена руководителем 01.08.2018г.);
- ❖ В помещении музыкального зала заменено световое табло «Выход», расположенное над дверным проёмом у эвакуационного выхода, ведущего в коридор. Работы выполнены ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск», Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.05.2018 г.;
- ❖ В дверной проем в противопожарной преграде, отделяющий помещения прачечной с гладильной комнатой от помещения общественного назначения (коридор) установлена противопожарная дверь с доводчиком. Работы выполнены ООО «Ульяновское пожарное общество» по контракту на выполнение работ №08 от 05.06.2018 года.

Приложение:

1. Выписка из инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении (утверждена 01.08.2018г.) - копия.
2. Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.05.2018г. – копия.
3. Контракт на выполнение работ №08 от 05.06.2018 г. – копия.



С.А. Низамутдинова