



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

Предписание № 12-732-04-18-016-П

432029, г. Ульяновск,
ул. Шолмова, д.17
(место проведения проверки)

“ 13 ” апреля 20 18 г.
(дата составления предписания)

Я, Майорова Марина Павловна - государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС, на основании акта проверки от «13» апреля 2018г. № 12-732-04-18-016-П, составленного в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 226 "Капитошка" (сокр. наименование МБДОУ № 226 «Капитошка»); юридический адрес – 432029, г. Ульяновск, ул. Шолмова, д.17; ИНН 7327017206

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес. ИНН)

предписываю:

МБДОУ № 226 «Капитошка» устранить в установленные сроки выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области энергетической безопасности, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «13» апреля 2018 г. № 12-732-04-18-016-П, а именно:

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Не на всех панелях распределительных нанесены надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерские наименования.	п.2.2.20. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	31.10.2018г.
2.	Отсутствует приказ о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство после прохождения проверки знаний и присвоения ему соответствующей группы по	п. 1.2.3., п.1.2.7. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы	31.10.2018г.

	электробезопасности.	Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	
3.	Происходит образование цементной пыли (попы щитовой).	п.2.2.10. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	31.10.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор Ульяновского
отдела по надзору за энергетической
безопасностью и ГТС



М.П.Майорова

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:
Заведующий МБДОУ № 226 «Капитошка» Низамутдинова Светлана Анваровна

«13» апреля 2018 г.