

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 226 «Капитошка»**

Шолмова ул., д.17, г.Ульяновск, 432029

Тел./факс: 58-24-00/58-24-01, E-mail: mdou226@uom.mv.ru

ОКПО 25276476, ОКОГУ 32100, ОКАТО 7340137300, ОКОПФ 81

ИНН/КПП 7327017206/732701001

Лицевой счёт 20686Ч30240 в УФК по Ульяновской области

30.11.2018г. № 264

И.о. руководителя
Средне-Поволжского
управления Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору
Панишеву А.Л.

Отчет о выполнении Предписания №№12-732-04-18-016-П
от 13.04.2018г.

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 226 «Капитошка» доводит до вашего сведения, что в исполнении Предписания №12-732-04-18-016-П от 13.04.2018г., выданного государственным инспектором Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Майоровой М.П., в срок до 31.10.2018 года устранены следующие нарушения:

- ❖ На всех панелях распределительных нанесены надписи, указывающие назначение присоединения и их диспетчерские наименования;
- ❖ Приказом руководителя назначен заместитель ответственного за электрохозяйство после прохождения проверки знаний и присвоения ему соответствующей группы по электробезопасности (приказ №116 от 13.09.2018, обучение от 12.09.2018г., группа IV);
- ❖ В помещении щитовой полы обработаны термостойкой эмалью, во избежание образования цементной пыли.

Приложение:

1. Приказ №116 от 13.09.2018 г.- копия.
2. Удостоверение №7307-Э от 14.02.2018г. – копия.
3. Фотоматериал.



МБДОУ № 226 «Капитошка»

С.А. Низамутдинова